

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 73

“AFFIDAMENTO LAVORI PER LA RIPARAZIONE DEI
GRUPPI FRIGO CLIVET- CLINICA RIABILITATIVA”

Prot. n. 1742

Cremona, 25/05/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- l'Azienda sta predisponendo l'accensione degli impianti di climatizzazione / raffrescamento dei vari presidi
- durante la messa a regime dell'impianto di raffrescamento della clinica riabilitativa è emerso che alcuni componenti del circuito risultavano guasti e veniva riscontrata inoltre una perdita di gas dalle tubazioni

Considerato che:


- è necessario portare a regime l'impianto per garantire un microclima adeguato in vista della stagione estiva
- la ditta Paolo Beltrami S.p.A. in sede di accensione dell'impianto ha provveduto allo smontaggio di parte dello stesso per verificarne i guasti
- la ditta Paolo Beltrami S.p.A. ha presentato preventivo per la riparazione dell'apparecchiatura CLIVET, acquisito agli atti con prot. n. 1723 in data 24/05/2016, pari a € 3.450,00 IVA esclusa

Preso atto che successivamente la ditta Paolo Beltrami s.p.a. ha concesso uno sconto pari € 200,00 sul preventivo trasmesso;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta Paolo Beltrami S.p.A. con sede in Paderno Ponchielli (CR), via IV Novembre, 72, i lavori di riparazione e ripristino del circuito di raffrescamento dell'apparecchiatura CLIVET installata presso la clinica riabilitativa al costo di € 3.250,00 IVA esclusa.


IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Tanzi
