

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N.98**

**“AFFIDAMENTO LAVORI DI REVISIONE POMPA
SOMMERSIBILE POZZO PALAZZINA SOMENZI”**

Prot. n 2092

Cremona, 23/06/2016

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- la pompa sommersa del pozzo della palazzina Somenzi che ha la funzione di portare in superficie l'acqua necessaria al raffreddamento dell'impianto di climatizzazione dei locali della palazzina stessa si è guastata;
- il guasto ha causato un blocco ai gruppi frigo provocando disagi ad ospiti, visitatori e operatori;

Considerato che:

- l'ufficio tecnico, data l'urgenza e la necessità di garantire un microclima adeguato all'interno della palazzina, ha chiesto alla ditta Paolo Beltrami S.p.A. di presentare un preventivo per l'estrazione dal pozzo della pompa, la revisione dell'apparecchiatura e il conseguente ripristino dell'impianto che lavora ad una profondità di mt. 40;


Visto il preventivo acquisito agli atti con prot. n. 2081 del 22/06/2016, presentato dalla ditta Paolo Beltrami S.p.A., per un costo pari ad € 3.500,00 IVA esclusa, per effettuare tutte le operazioni richieste comprensive della revisione della pompa sommersa guasta;

Preso atto che successivamente la ditta Paolo Beltrami S.p.A. ha concesso uno sconto pari € 200,00 relativamente alle lavorazioni esposte;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

- Di incaricare la ditta Paolo Beltrami spa, con sede in Paderno Ponchielli (CR), via IV Novembre, 72, alla revisione della pompa sommersa del pozzo della palazzina Somenzi;
- Di assumere un impegno di spesa complessivo pari a € 3.200,00 IVA esclusa.



IL DIRETTORE GENERALE
Dott. Emilio Tanzi

Emilio Tanzi