



DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 152

AFFIDAMENTO INCARICO FORNITURA E INSTALLAZIONE
IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
LOCALI CDD VIA TOFANE
DITTA G.S. GENERAL SERVICE S.R.L. DI CASTELVERDE (CR)

Cremona, 25 LUG. 2019

IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che:

- è occorso un guasto all'impianto di climatizzazione installato presso il CDD, inserito nella scuola di via Tofane, servizio residenziale per persone disabili, riservata ad un'utenza molto fragile;
- è necessario garantire un microclima adeguato nel periodo estivo agli ospiti della struttura ed è opportuno ottemperare al piano emergenza caldo, diffuso settimanalmente da ATS Valpadana;
- l'ufficio tecnico aziendale ha incaricato la ditta GS – General Service s.r.l. ad eseguire un sopralluogo presso il locale del CDD interessato dal malfunzionamento dell'apparecchiatura;

Considerato che:

- la ditta GS – General Service s.r.l. collabora da tempo con Azienda Speciale Cremona Solidale, ha sempre operato con serietà e professionalità e applica condizioni economiche convenienti all'azienda;
- a seguito di sopralluogo, la ditta GS – General Service s.r.l. ha rilevato che il compressore, guastandosi irrimediabilmente, ha mandato in corto circuito l'impianto elettrico e che la riparazione dell'apparecchiatura esistente non risulta conveniente, visto lo stato di obsolescenza;
- la ditta GS - General Service s.r.l. ha dato disponibilità immediata per l'installazione di una nuova macchina refrigeratrice;
- l'ufficio tecnico, vista l'urgenza e la reperibilità immediata dell'apparecchiatura, ha chiesto alla ditta GS – General Service s.r.l. di presentare un preventivo per la fornitura e la posa di un impianto di climatizzazione;

Preso atto che la ditta GS - General Service s.r.l. ha presentato un preventivo per la fornitura e l'installazione di un impianto di climatizzazione da destinare ai locali del CDD di Via Tofane, in pompa di calore Classe A++ tecnologia DIGITAL INVERTER marca Toshiba a gas ecologico R32 Modello Shorai composto da una unità esterna RAS-16PAVSG-E e da una unità interna RAS-B16PKVSG-E capace di una emissione termica massima ciascuno di: 5.500 W in riscaldamento e 4.600 W in condizionamento assorbimento 1.400 W completo di accessori, materiali d'installazione e manodopera per un totale complessivo pari a € 1.800,00 IVA esclusa (rif. prot. n. 2598 del 23/07/2019);

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

di affidare alla ditta GS – General Service s.r.l. con sede a Costa Sant'Abramo – Castelveverde (CR), via V. Veneto, 26, la fornitura e la posa in opera di n. 1 impianto di climatizzazione in pompa di calore Classe A++, tecnologia DIGITAL INVERTER, TOSHIBA, così come descritto in premessa, al costo complessivo di € 1.800,00 IVA esclusa.



IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Emilio Tanzi