



18/06/2020 - 10.56  
A.S.C. Cremona Solidale  
CREMONA  
Ufficio Tecnico  
Protocollo N°: 00002486/00 rif. CBA|2574104  
Data Movimento: 18/06/2020 - 10.56



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N.107

AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER  
STESURA DOCUMENTO E RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA DI  
TUTTI GLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE DI CREMONA SOLIDALE  
STUDIO TERMOTECNICO MASSIMO COZZOLI - CREMONA

Cremona, 18 GIU. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

#### Visti

- la DGR 3226 del 09/06/2020 – atto di indirizzo in ambito sociosanitario successivo alla “fase 1” dell'emergenza epidemiologia da COVID-19, accolta agli atti al prot. 2332 del 10/06/2020
- la risposta di ATS Val Padana a nostro interpello in merito all'utilizzo degli impianti di climatizzazione, accolta agli atti al prot. nr. 2360 del 11/06/2020, che impone di provvedere a stendere un documento, a firma di tecnico abilitato esperto in impianti di climatizzazione, che, assieme a tutte le modifiche apportate in questo particolare periodo al DVR, dovrà essere recepito nel Documento di Valutazione dei Rischi, nella sezione dedicata al rischio biologico e dovrà essere conservato in sede UDO e verificabile in sede di vigilanza. Tale documento deve contenere:
  - il/i tipi di impianto/i presenti in struttura;
  - schema sintetico del/i tipo/i di impianto/i;
  - relazione descrittiva con le principali caratteristiche in termine di portata di aria, ricambi orari, ecc.;
  - procedura di gestione ordinaria, manutenzione preventiva, frequenza di pulizia e sanificazione dei filtri e delle bocchette in accordo alle normative vigenti;
  - individuazione della ditta incaricata delle attività di manutenzione, pulizia e sanificazione;
  - schede di registrazione delle attività sopra citate.

**Premesso che** lo studio termotecnico Massimo Cozzoli è il progettista degli impianti di climatizzazione delle RSA Mainardi e Somenzi e di tutti gli impianti di raffrescamento e riscaldamento della RSA Azzolini e delle Cure Intermedie ed è pertanto già in possesso della documentazione tecnica necessaria relativa agli impianti installati.

**Considerato che** si è chiesto con carattere di urgenza allo studio termotecnico Massimo Cozzoli preventivo di spesa per la redazione e la firma del documento richiesto da ATS Val Padana, completo della relazione tecnica descrittiva degli impianti di climatizzazione presenti in tutti i nostri reparti

**Preso atto** del preventivo di spesa presentato dallo Studio Termotecnico Massimo Cozzoli, acquisito agli atti in data 15/06/2020 – prot. n. 2420, per la redazione e la firma del documento sopra citato, per un impegno di spesa complessivo pari ad € 2.400,00 esclusi IVA di legge e Cassa Previdenziale di legge.

**Tutto ciò premesso e considerato**

### DETERMINA

di affidare allo Studio Termotecnico Massimo Cozzoli di Cremona con sede in via Corte, 2/a, incarico professionale per la redazione del documento richiesto da ATS Val Padana in merito alle problematiche di gestione degli impianti di climatizzazione, completo di relazione tecnico descrittiva degli impianti installati presso tutte i reparti di ASC Cremona Solidale, al costo di € 2.400,00 esclusi IVA di legge e Cassa Previdenziale di legge.

IL DIRETTORE GENERALE  
Dr. Emilio Tanzi

