



10/07/2020 - 07.22  
A.S.C. Cremona Solidale  
CREMONA  
Ufficio Tecnico

Protocollo N°: 00002799/00 rif: CBA|2624880  
Data Movimento: 10/07/2020 - 07.22



AZIENDA SPECIALE COMUNALE PER I SERVIZI ALLA PERSONA

Sede operativa: Via Brescia, 207 - 26100 CREMONA

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 126

AFFIDAMENTO RIPARAZIONE  
CON SOSTITUZIONE PARTI MECCANICHE DANNEGGIATE  
CALDAIA N 2 CENTRALE TERMICA  
E DEPOTENZIAMENTO SECONDO DIRETTIVA PD  
ALLA DITTA TECNOSISTER SRL DI GORGONZOLA"

Cremona, 10 LUG. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

Premesso che a seguito alla manutenzione ordinaria delle caldaie installate nella centrale termica, prevista dal contratto di Global Service sottoscritto con la ditta Paolo Beltrami SpA, prot. n. 2650 del 03/08/2016, sono stati riscontrati dei malfunzionamenti sul generatore di vapore n 2, dovuti alla rottura del serpentino vaporizzatore.

Considerato che:

- le parti meccaniche danneggiate devono essere necessariamente sostituite urgentemente al fine di garantire efficienza di funzionamento del generatore di vapore e degli impianti della lavanderia, lavatrici, essicatoi e presse da stiro;
- è stato richiesto alla ditta TECNOSISTER srl di Gorgonzola (MI), azienda produttrice e fornitrice dei generatori di vapore installati presso la centrale termica di Cremona Solidale, di produrre un preventivo per la fornitura e la sostituzione del serpentino vaporizzatore modello RSA 680 certificato PED;
- preso atto dell'offerta di fornitura e installazione di componenti relativi all'impianto della centrale termica presentata dalla ditta TECNOSISTER srl e acquisita agli atti con prot. nr. 2747 in data 07/07/2020, al costo complessivo di € 7.351,60 IVA esclusa, compresi trasporto con mezzo dotato di gru per le fasi di scarico, estrazione del serpentino guasto, inserimento del serpentino nuovo, richiusura della macchina e messa in servizio, da effettuarsi sul generatore di vapore n. 2, così come dettagliatamente descritto nel citato preventivo;
- in concomitanza di detto intervento, per ottemperare al DM 329-2004 che prevede la presenza continua o il riarmo manuale dell'apparecchiatura dopo 24 ore di funzionamento da parte di un tecnico in possesso di abilitazione per la conduzione di generatori di vapore, dietro nostra richiesta la ditta TECNOSISTER srl propone con preventivo Prot. n. 2767 del 09-07-2020 al costo di € 1.326,00 IVA esclusa, Il depotenziamento dell'apparecchiatura n. 2 facendola ricadere nell'elenco dei generatori di vapore esclusi dalla sorveglianza continua o di riavvio manuale da parte di tecnico abilitato come prevede il DM 329-2004

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

di affidare alla ditta Tecnosister SRL con sede in Gorgonzola (MI), via Rosa Luxemburg, 8, la riparazione con relativa sostituzione di parti meccaniche danneggiate del generatore di vapore nr. 2 della centrale termica al costo complessivo di € 7.351,60 IVA esclusa e l'operazione di riqualificazione secondo PED dello stesso generatore con tutta la documentazione prevista dalla normativa che giustifica tale operazione al costo di € 1.326,00 IVA esclusa.



DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi