



## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 292

AFFIDAMENTO SOSTITUZIONE POMPE DI SOLLEVAMENTO  
SCARICO ACQUE NERE PALAZZINA CURE INTERMEDIE  
ALLA DITTA PAOLO BELTRAMI COSTRUZIONI SPA DI  
PADERNO PONCHIELLI (CR)

Cremona, 28 DIC. 2020

### IL DIRETTORE GENERALE

**Premesso che** il funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque "nere" della palazzina Cure Intermedie è affidato a nr. 2 pompe per liquidi 1.6 KW Hp 2.1, che portano i liquami di scarico derivanti dal presidio al livello della fognatura esistente.

#### Considerato che:

- da qualche mese una delle due pompe è guasta e se ne era valutata e prevista la sostituzione all'inizio del nuovo anno, destinando la spesa nel bilancio preventivo 2021;
- in data 22/12/2020 si è verificato un danno irrimediabile anche sulla seconda pompa, che ha compromesso definitivamente il funzionamento dell'impianto di sollevamento delle acque "nere", situazione che potrebbe essere causa, in breve tempo, di rigurgito di liquami nelle aree del seminterrato dove presiedono i servizi di radiologia, magazzino e cucina centrale.

**Valutata** l'emergenza di ripristinare il funzionamento del suddetto impianto, si è provveduto ad effettuare un sopralluogo per la verifica dell'entità del danno e con carattere di urgenza si è chiesto preventivo di spesa alla ditta Paolo Beltrami SpA, che con contratto di Global Service prot. nr. 2650 del 03/08/2016 effettua la manutenzione ordinaria degli impianti e delle apparecchiature di Cremona Solidale, per la sostituzione delle 2 pompe dell'impianto di sollevamento acque nere della palazzina Cure Intermedie con pompe identiche per marca e modello a quelle esistenti, in quanto la loro struttura portante è difficilmente modificabile.

**Preso atto** del preventivo di spesa della ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA, accolto agli atti al prot. nr. 5452 del 28/12/2020, che comprende lo smontaggio delle pompe esistenti, la fornitura e l'installazione di nr. 2 pompe per liquidi MAM 15T2 BAB 1.6 KW 1.6 Hp 2.1, compreso il basamento per accoppiamento automatico, ad un costo complessivo pari a € **3.000,00 IVA esclusa**.

Tutto ciò premesso e considerato

### DETERMINA

di affidare alla ditta Paolo Beltrami Costruzioni SpA di Paderno Ponchielli (CR), incarico per la sostituzione delle due pompe di aspirazione dell'impianto di sollevamento acque "nere" della palazzina Cure Intermedie, come dettagliatamente descritto nel preventivo sopra citato, al costo complessivo di € **3.000,00 IVA esclusa**.



IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Emilio Tanzi