



Sede operativa: Via Brescia, 207 – 26100 CREMONA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 124

AFFIDAMENTO DIRETTO RIPARAZIONE IMPIANTO DI
CLIMATIZZAZIONE ESTIVA E INVERNALE
DELLA CLINICA RIABILITATIVA
ALLA DITTA DHT DI CREMA (CR)

Cremona, 30 maggio 2023

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che la climatizzazione estiva ed invernale della Clinica Riabilitativa viene impostata attraverso un impianto automatizzato che aziona le travi a soffitto ed i ventilconvettori che immettono all'interno dei locali aria climatizzata;

VISTO che durante i primi mesi dell'anno è stato riscontrato il malfunzionamento delle valvole a tre vie e di alcune sonde, a causa dell'usura di organi interni, che permettono la gestione della termoregolazione della palazzina in base alla temperatura interna/esterna, compromettendo la possibilità di regolare l'impianto in modo automatico, con conseguente necessità di regolazione manuale, con alto rischio di problematiche di condensazione all'interno degli ambienti nel periodo estivo;

CONSIDERATO che è necessario garantire un microclima adeguato all'interno della struttura ed è inoltre opportuno ottemperare al piano emergenza caldo, diffuso durante la stagione estiva da ATS Valpadana;

TENUTO CONTO che l'art. 36, comma 2, lett. a) del D.Lgs. 50/2016 prevede che per affidamenti di importo inferiore a € 40.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di 2 o più operatori economici;

RITENUTO opportuno richiedere ugualmente più preventivi per la sostituzione di

- N.2 valvole 3vie flangiate per collettore - DN65
- N.2 valvole 3vie flangiate per collettore - DN80
- N.5 sonde T ad immersione passiva

alle seguenti ditte del settore, con l'individuazione del miglior contraente secondo il criterio del minor prezzo:

- ✓ Paolo Beltrami Costruzioni SpA di Paderno Ponchielli (CR)
- ✓ DHT sas di Crema (CR)
- ✓ GS General Service Srl di Cremona (CR)

VALUTATA la congruità tecnica dei preventivi ricevuti, nonché l'offerta economica proposta dalle ditte

- ✓ Paolo Beltrami Costruzioni SpA, acquisito agli atti al prot. n.2013 del del 05/05/2023, ad un costo complessivo di €4.620,47 IVA esclusa;

- ✓ DHT sas, acquisito agli atti al prot. n. 2003 del 05/05/2023, ad un costo complessivo di € 3.038,10 IVA esclusa;
- ✓ GS General Service Srl, acquisito agli atti al prot. n. 2200 del 19/05/2023, ad un costo complessivo di € 3.950,00 IVA esclusa;

DETERMINA

1. di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, secondo il criterio del minor prezzo, valutata la congruità tecnica, alla ditta DHT sas, con sede in Crema (CR) – Via Ferrario, 9, l'incarico per la riparazione dell'impianto di climatizzazione estiva e invernale della palazzina Cure Intermedie, come dettagliatamente indicato nel sopra citato preventivo di spesa, ad un costo complessivo pari a € 3.038,10 IVA esclusa;
2. di prevedere, per le motivazioni indicate in premessa, sul Bilancio dell'Esercizio 2023, il costo di € 3.706,48 IVA inclusa, al conto "manutenzione impianti di climatizzazione";
3. di demandare all'U.O. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.33/2013, sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Bruschi