

Risposte alle richieste di chiarimenti

Oggetto gara: Fornitura e posa di fasce di protezione

Protocollo gara: Determinazione Dirigenziale n. 225 del 11 ottobre 2023

Ente: Azienda Speciale Comunale Cremona Solidale

Data creazione report: 19/10/2023 12:19

Chiarimento n. 1 : Documentazione tecnica

da Ente alle 17/10/2023 15:34

In aggiunta a quanto richiesto in Capitolato, le ditte partecipanti dovranno presentare la documentazione tecnica relativa al materiale che verrà posato e tutte le relative certificazioni.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro

Chiarimento n. 2 : Caratteristiche del materiale da utilizzare

da Ente alle 17/10/2023 16:11

Fasce di protezione in polimeri al biossido di titanio. Spessore minimo 2 mm, goffatura "FINE" per una perfetta igiene, anti inquinante, anti batterico e inodore. Elevata resistenza agli urti e agli agenti atmosferici e chimici, colorato nella massa del prodotto. In possesso di:

Certificazione

al fuoco CE BS2d0 con DoP secondo normativa EN 15102:2007 + A1:2011 in sistema1

Certificazione

antibatterica

Certificazione

sistema di qualità ISO 9001

Da

fissare a muro tramite idonei siliconi a base di polimeri ibridi stp con ulteriore fissaggio di sicurezza tramite groppini e sigillati tramite appositi siliconi a base di polimeri ibridi stp colorati in tinta.

Colori

a scelta dal committente tra: 9010 bianco ? 1015 avorio ?

5024 azzurro ? 6019 verde pastello ?
7035 grigio chiaro ? 7016 antracite ? 1021 giallo ?
5001 blu ? 6005 verde scuro ?
7001 grigio argento ? 8025 marrone ? 3003 rosso ?
3022 salmone.

I
colori del materiale devono essere mantenuti e reperibili per almeno 5 anni.

Il R.U.P.: Dr. Paolo Moro