



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE  
N. 150**

**AFFIDAMENTO DIRETTO ALLA DITTA DHT SAS DI CREMA (CR)  
PER LA FORNITURA DELL'INVERTER DEL VENTILATORE DI  
ESTRAZIONE DELL'U.T.A. PALAZZINA CURE INTERMEDIE**

Cremona, 19 Giugno 2024

**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**

**SU PROPOSTA** del Responsabile U.O. Approvvigionamento e Tecnico Patrimoniale, Dr. Paolo Moro, in qualità di Responsabile del Procedimento,

**PREMESSO CHE** presso la cucina centrale di Cremona Solidale sono installate cappe di aspirazione il cui funzionamento è determinante per garantire il mantenimento della corretta umidità ambientale durante la preparazione dei pasti;

**CONSIDERATO CHE** il capo servizio cucina ha segnalato il malfunzionamento dell'impianto di aspirazione;

**VERIFICATO** il guasto dell'impianto di aspirazione dal manutentore elettrico incaricato dall'A.T.I. Enenso Srl / Iecotec Srl, che, con Ordinanza Presidenziale n. 03 del 26/02/224, è aggiudicataria del "Servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di condizionamento, riscaldamento, idrosanitari, antincendio ed elettrici e di manutenzione strutture e fabbricati"

**RISCONTRATO** che l'inverter del ventilatore di estrazione dell'U.T.A. della palazzina Cure Intermedie risulta irrimediabilmente guasto;

**TENUTO CONTO** che la ditta DHT sas di Crema (CR) segue la manutenzione ordinaria del sistema informatizzato di gestione degli impianti elettrici e idraulici DESIGO Siemens installato a Cremona Solidale ed è fornitore di zona per Cremona e provincia per la ditta Siemens;

**VALUTATO** urgente ripristinare il completo funzionamento dell'impianto di aspirazione della cucina centrale, anche per garantire agli operatori del servizio idonee condizioni ambientali;

**RICHIAMATO** l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, che permette l'affidamento diretto di forniture di beni e servizi di importo inferiore a € 140.000,00 anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

**ACQUISITO** agli atti al prot. n. 2886 del 19/06/2024 offerta della ditta DHT sas, per la fornitura di:

- n.1 inverter FSC, IP20, Filtro B, 11 kw
- n.1 pannello operatore base

al costo complessivo di € 1.708,70 IVA esclusa;

**RICHIAMATA** la Relazione al Budget 2024, approvata con Delibera n.82 del 28/11/2023 che prevede una revisione dello stesso in corso d'anno;

**DATO ATTO** che tale onere sarà pertanto recepito nell'ambito dell'aggiornamento periodico del Budget 2024;

**DATO ATTO** del visto di congruità tecnica e di legittimità del Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore, Dott.ssa Francesca Cerati; nell'esercizio delle funzioni conferite dal Direttore Generale f.f. con determina n. 01 del 02/01/2024;

Tutto ciò premesso e considerato

### **DETERMINA**

1. di affidare, per le motivazioni esplicitate in premessa, alla ditta DHT sas di Crema (CR) incarico per la fornitura di nuovo inverter per ventilatore d'estrazione U.T.A. palazzina Cure Intermedie, come dettagliatamente indicato nel preventivo di spesa sopra citato, ad un costo complessivo pari ad € 1.708,70 IVA esclusa;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 2.084,61 IVA compresa, è da iscriversi a Bilancio 2024 nei conti relativi alle manutenzioni e che tale onere sarà recepito nell'ambito dell'aggiornamento periodico del Budget 2024;
3. di demandare all'U.O. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale e all'UO Comunicazione e Formazione gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".



**IL DIRETTORE GENERALE f.f.**  
Dott.ssa Simona Gentile