



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 128**

**AFFIDAMENTO ALLA DITTA HIDROKLIMA SNC DI PIEVE D'OLMI (CR)
DELLA SOSTITUZIONE DEGLI ADDOLCITORI PER L'ACQUA TECNICA
DEGLI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE A SERVIZIO DELLE RSA E
DELLA CLINICA RIABILITATIVA**

Cremona, 20 Maggio 2025

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

SU PROPOSTA del Responsabile U.O. Approvvigionamento e Tecnico Patrimoniale, Dr. Paolo Moro, in qualità di Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE gli impianti di climatizzazione delle RSA Mainardi, Somenzi e Azzolini e della Clinica Riabilitativa sono stati originariamente realizzati con dotazione di idonei impianti per il trattamento delle acque da falda al fine di ridurre la durezza dell'acqua e l'accumulo di residui argillosi nei filtri delle macchine;

CONSIDERATO CHE i sopra citati addolcitori risultano guasti e pertanto si creano frequenti accumuli di calcare e residui di argilla contenuti nell'acqua di falda che possono compromettere l'utilizzo ottimale degli impianti di climatizzazione delle RSA e della Clinica Riabilitativa;

RITENUTO necessario ripristinare il corretto trattamento dell'acqua tecnica;

RICHIESTA offerta alla ditta HidroKlima snc di Pieve d'Olmi (CR) sia per la riparazione che per la sostituzione dei n. 4 addolcitori installati sugli impianti di climatizzazione delle strutture di Cremona Solidale, al fine di valutare l'opzione più conveniente;

ACQUISITA AGLI ATTI con prot. n. 2525 del 19/05/2025, offerte della ditta HidroKlima snc, per:

- riparazione di n. 4 addolcitori con ripristino del funzionamento tramite la sostituzione di tutte le componenti guaste e installazione di doppia linea filtri in parallelo, filtro pulente, valvole di intercettazione e relative modifiche idrauliche, al costo complessivo di € 4.785,10 IVA esclusa;
- sostituzione dei 4 addolcitori guasti con nuovi dispositivi, serie WaterLine Pearl con 20 litri di resine, con installazione di doppia linea filtri in parallelo, filtro pulente, valvole di intercettazione, comprese le modifiche idrauliche necessarie per il collegamento, collaudo e attivazione della garanzia, al costo complessivo di € 5.400,00 IVA esclusa;

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA l'obsolescenza degli addolcitori guasti;

RITENUTO opportuno e conveniente procedere con la sostituzione degli stessi con nuovi dispositivi dalle medesime caratteristiche e funzionalità;

RICHIAMATO il Budget 2025, approvato con Delibera n.78 del 27/11/2024;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente atto sarà recepito nell'ambito dell'aggiornamento periodico del Budget 2025;

VISTA la compatibilità economica espressa dall'U.O. Economico Finanziaria relativamente agli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO del visto di congruità tecnica e di legittimità del Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore, Dott.ssa Francesca Cerati;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di affidare alla ditta HidroKlima snc la sostituzione di n. 4 addolcitori per acqua tecnica sugli impianti di climatizzazione delle RSA Mainardi, Somenzi e Azzolini e della Clinica Riabilitativa, al costo complessivo di € 5.400,00 IVA esclusa, compresi collaudo e garanzia;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 6.588,00 IVA inclusa è da iscriversi a Bilancio 2025 al conto *"manutenzione impianti idraulici"* e che tale onere sarà recepito nell'ambito dell'aggiornamento del Budget 2025;
3. di demandare all'U.O. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".



IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Simona Gentile