



**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
N. 149**

**AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA IECOTEC SRL PER
SOSTITUZIONE DI N. 3 VALVOLE A TRE VIE A SERVIZIO
DELL'IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE DELLA CLINICA
CURE INTERMEDIE**

Cremona, 17 Giugno 2025

IL DIRETTORE GENERALE f.f.

SU PROPOSTA del Responsabile U.O. Approvvigionamento e Tecnico Patrimoniale, Dr. Paolo Moro, in qualità di Responsabile del Procedimento;

PREMESSO CHE la climatizzazione invernale e estiva della Clinica Cure Intermedie e della RSA Azzolini sono garantite da apposite Unità di Trattamento Aria, impianti che provvedono al trattamento ed al ricambio dell'aria negli ambienti, gestendone la temperatura e l'umidità;

CONSIDERATO CHE la manutenzione ordinaria dei suddetti impianti è affidata alla A.T.I. ENENSO Srl – IECOTEC Srl, alla quale, con Ordinanza Presidenziale n. 03 del 26/02/2024, è stato affidato il servizio di manutenzione ordinaria programmata degli impianti di condizionamento, riscaldamento, idrosanitari, antincendio ed elettrici e di manutenzione delle strutture e fabbricati di Cremona Solidale, prorogato al 31/12/2025 con nota prot. n. 2748 del 28/05/2025;

EVIDENZIATO CHE, a seguito di segnalazione delle coordinatrici di reparto delle Cure Intermedie del malfunzionamento della climatizzazione all'interno della palazzina, dopo controllo effettuato dai tecnici incaricati dalla sopra citata ATI, è stato rilevato il guasto di n. 3 valvole a tre vie, a servizio di tale impianto, che non regolano correttamente il flusso dell'acqua gelida all'interno delle travi fredde presenti in tutti i locali;

RITENUTO urgente provvedere alla sostituzione delle componenti guaste al fine di garantire un microclima adeguato ad ospiti e operatori presenti in Clinica Cure Intermedie;

PRESO ATTO che l'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 prevede che per affidamenti di servizi e forniture di importo inferiore a € 140.000,00 si può procedere mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

VISTA l'offerta presentata dalla ditta IECOTEC Srl per la sostituzione di n. 3 valvole a tre vie DN 80 PN 16, acquisita agli atti al prot. n. 2956 del 12/06/2025, al costo complessivo di € 4.800,00 IVA esclusa;

RICHIAMATO il Budget 2025, approvato con Delibera n.78 del 27/11/2024;

DATO ATTO che l'onere derivante dal presente atto sarà recepito nell'ambito dell'aggiornamento periodico del Budget 2025;

VISTA la compatibilità economica espressa dall'U.O. Economico Finanziaria relativamente agli oneri derivanti dal presente provvedimento;

DATO ATTO del visto di congruità tecnica e di legittimità del Dirigente U.O. Affari Generali, Relazioni Istituzionali, Rapporti con il Terzo Settore, Dott.ssa Francesca Cerati;

Tutto ciò premesso e considerato

DETERMINA

1. di affidare alla ditta IECOTEC Srl di Cormano (MI), per le motivazioni di cui alle premesse, la sostituzione di n. 3 valvole a tre vie DN 80 PN 16 dell'impianto di climatizzazione della Clinica Cure Intermedie, ad un costo complessivo pari a € 4.800,00 IVA esclusa;
2. di dare atto che l'importo complessivo di € 5.856,00 IVA inclusa è da iscriversi a Bilancio 2025 al conto "*Manutenzione impianti tecnologici*" e che tale onere sarà recepito nell'ambito dell'aggiornamento del Budget 2025;
3. di demandare all'U.O. Approvvigionamenti e Tecnico Patrimoniale gli adempimenti conseguenti all'adozione del presente atto;
4. di pubblicare la presente Determinazione, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 33/2013, sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente".

IL DIRETTORE GENERALE f.f.
Dott.ssa Simona Gentile

